



8 Resultaten - standaardberekening

	RESULTAAT	EPB-EISEN
E-peil	E 57	E 60**
Maximale U-waarden	OK	-
Ventilatie	OK	-
Hernieuwbare energie	OK	-
Energieklasse		-
Korting op onroerende voorheffing gedurende 5 jaar*	100 %	Max. E60
Voldaan aan BEN-eisen		Max. E60
Toegepaste compensatiemaatregel	Geen compensatiemaatregel toegepast	

* Voor bouwaanvragen vanaf 01-01-2022 dient te worden voldaan aan alle epb-eisen om in aanmerking te komen voor de korting onroerende voorheffing.